



CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO

CONDUCTORES ARSA, S.A. DE C.V., EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO EN BASE A ESPECIFICACIONES PROPIAS Y ESTANDARES UL.

FECHA: 2026-08

NOMBRE DEL PRODUCTO:	CABLE CON O SIN BLINDAJE, PVC-LS + PVC-LS
TIPO:	ALARMA CONTRA INCENDIO
MARCA:	ARSA
MODALIDAD:	VERIFICACION MEDIANTE ENSAYOS
FABRICANTE:	CONDUCTORES ARSA, S.A. DE C.V.
PAÍS DE ORIGEN:	MÉXICO
RANGO DE CALIBRES:	DESIGNACIONES DEL 20 AWG AL 14 AWG (0,519 mm ² AL 2,08 mm ²)
ESPECIFICACIONES:	105 °C AF, RPI, LS 300 V CUBIERTA EN COLOR ROJO

CONDUCTORES ARSA, S.A. DE C.V., REALIZA PRUEBAS APLICABLES A SUS PRODUCTOS.

ESTE CERTIFICADO AMPARA LAS SIGUIENTES PRUEBAS REALIZADAS:

- CONDUCTOR DIAMETER (UL 2556 AND/OR NMX-J-066-ANCE)
- CROSS-SECTIONAL AREA (UL 2556 AND/OR NMX-J-129-ANCE)
- THICKNESSES OF INSULATION AND JACKET (UL 2556 AND/OR NMX-J-177-ANCE)
- ULTIMATE ELONGATION AND TENSILE STRENGTH OF INSULATION AND JACKET (UL 2556 AND/OR NMX-J-178-ANCE)
- HEAT SHOCK (UL 2556 AND/OR NMX-J-190-ANCE)
- CABLE FLAME TEST, VERTICAL FLAME TEST (UL 2556 AND/OR NMX-J-192-ANCE)
- VERTICAL TRAY FLAME TESTS (UL 2556 AND UL 1685 OR NMX-J-498-ANCE)
- COLD BEND (UL 2556 AND/OR NMX-J-193-ANCE)
- D-C CONDUCTOR RESISTANCE (UL 2556 AND/OR NMX-J-212-ANCE)
- HIGH VOLTAGE, DIELECTRIC BREAKDOWN TEST (UL 2556 AND/OR NMX-J-293-ANCE)
- INSULATION RESISTANCE (UL 2556 AND/OR NMX-J-294-ANCE)
- ULTIMATE ELONGATION AND TENSILE STRENGTH OF WIRES (UL 2556 AND/OR NMX-J-312-ANCE)

EN TODAS ESTAS PRUEBAS SE OBTUVIERON RESULTADOS SATISFACTORIOS.

ATENTAMENTE

ING. ALEJANDRO SOTO CARBAJAL

ASEGURAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD

DOCUMENTO APROBADO ELECTRONICAMENTE

c.c.p.: Expediente

**CONDUCTORES
ARSA**